

BUND Regionalgruppe Dresden, Prießnitzstr. 18, 01099 Dresden

GICON GmbH  
z.H. Frau Thierbach  
Tiergartenstraße 50

01219 Dresden

● **Stellungnahme zum Neubau eines Mastes (Nr. 8a) für die kV-Anlage A 142 in Dresden, Gemarkung Wölfnitz, Flurstück Nr. 215 und Reduzierung der Überspannungsflächen (M7 - M8a)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Naturschutzverband bedankt sich für die Einräumung des Mitspracherechts bei diesem Vorhaben. Die BUND Regionalgruppe Dresden ist vom Landesverband Sachsen bevollmächtigt, zu den Unterlagen Stellung zu nehmen.

Die BUND Regionalgruppe Dresden stimmt dem Neubau eines Mastes 8a als Voraussetzung zum Ersatz der Freileitung im Abschnitt Mast 8 – Mast 26 unter der Zielstellung des Rückbaus der Masten im Bereich Mast 8 – Mast 26 grundsätzlich zu.

Der Neubau des Mastes erfolgt auf einer Grünfläche. Nach Untersuchungen von Bodenproben im unmittelbaren Umfeld und unterhalb von Strommasten konnten erhebliche Schadstoffeinträge nachgewiesen werden, die dem partiellen Abtrag des Korrosionsschutzanstriches der Masten zuzuordnen sind. Vor diesem Hintergrund bitten wir, einen möglichst umweltfreundlichen und schadstoffarmen Anstrich für die Masten zu verwenden, damit im Bodenbereich des geplanten Neubaus keine Schadstoffeinträge aufgrund des neugebauten Masten in den Boden und ggf. Grundwasser erfolgen.

Eingriffe in den Bodenhaushalt sollten werden vermieden bzw. minimiert werden, in dem Bohrpfähle zur Gründung verwendet werden und indem der beim Aushub der neuen Mastfundamente anfallende Boden zur Verfüllung der bei den Demontagen entstehenden Fundamentgruben lokal

verwendet wird. Hierdurch ist gewährleistet, dass der im Landschaftsraum vorhandene Boden verwendet wird. Bei der Verfüllung wird ein lagenweises Einbringen der Bodenschichten gewährleistet.

Mit vielen Grüßen

Dieses Schreiben ist elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben.